

Der Präsident

JADE HOCHSCHULE Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth • Studienort Wilhelmshaven
Friedrich-Paffrath-Straße 101 • 26389 Wilhelmshaven

Gebäudemanagement

Auskunft erteilt

Ralf Gronewold

E-Mail

Ralf.gronewold@jade-hs.de

Durchwahl

(0 44 21) 9 85 - 2319

0174-902 69 40

L

┐

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht (Datum)

(Bei Antwort angeben)
Mein Zeichen

Veranstaltungen in der Jade Hochschule, Studienort Wilhelmshaven

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die am _____ stattfindende _____ in der Jade Hochschule,
Studienort Wilhelmshaven halte ich folgende Auflagen in brandschutztechnischer Hinsicht für erforderlich:

1. Die Zufahrten für Feuerwehr - und Rettungsfahrzeuge sind in voller Breite freizuhalten.
2. Alle vorhandenen Ausgänge und Notausgänge sind während der Veranstaltung geöffnet und in voller Breite freizuhalten. Die vorhandenen Notausgänge sind zusätzlich mit Fluchtwegpiktogrammen entsprechend der DIN 4844 Teil 3 zu kennzeichnen.
3. Der Zutritt zu den Obergeschossen ist durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern.
4. Für die zusätzlich aufgestellten Theken sind jeweils zwei 6 kg Feuerlöscher der Brandklasse A-B bereitzuhalten.
5. Vorgesehene Dekorationen müssen der Baustoffklasse B 1 schwerentflammbar nach DIN 4102 entsprechen. Die Befestigungen der Dekorationen dürfen nur aus nicht brennbaren Stoffen (Draht o.ä.) bestehen. Dekorationen müssen in einem Abstand von 2,50 m vom Erdboden angebracht werden.
6. Nichtbrennbare Ascher sind in ausreichender Anzahl vorzuhalten.
7. Der Gebrauch von Kerzen, offenem Licht sowie brennbare Gase in jeglicher Form ist verboten.
8. Durch entsprechend organisatorische Maßnahmen ist dafür Sorge zu tragen, dass die Anzahl der Besucher entsprechend der Gesamtbreite der Notausgangstüren (pro lfd. Meter 150 Personen) begrenzt wird.
9. Durch eine verantwortlich zu benennende Person ist eine evtl. notwendige Räumung im Gefahrenfall über das vorhandene Megaphon mit Signalgeber auszuführen.
10. Eine Feuermeldung ist in jedem Fall über die vorhandene Feuermeldeanlage ohne Rücksicht auf die Größe des Feuers abzusetzen.
11. Ordnungspersonal ist einzusetzen. Diese sind sowie das Thekenpersonal über das Verhalten bei Ausbruch eines Brandes sowie über die Handhabung und Bedeutung der vorhandenen Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtungen zu unterweisen.
12. Bei der Aufstellung von Abfallcontainern ist ein Mindestabstand von 5 m zum Gebäude zu beachten.

Wilhelmshaven, den

Verantwortliche Person der Veranstaltung

Dez. 4 Gebäudemanagement Wilhelmshaven

Postanschrift Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
Telefon +49 44 21 985 – 0
Telefax +49 44 21 985 – 2304
Hochschulleitung Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
Bankverbindung Nord/LB
BLZ 250 500 00 • Kto.-Nr: 199 893 173
IBAN: DE41250500000199893173
Swiftcode: NOLA DE2HXXX
DE 265902596
UST-ID-Nr. DE 265902596
Steuernummer 70/200/01026
Internet jade-hs.de

